

Palokatko

Sähköläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Muovinen suojaputki
EI60

F31 04 35

01.04.2016

- Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin osastoivan rakennusosan
- Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu tuotehyväksyntämenettelyllä
- Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n, varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätösten mukaisesti

