

Palokatko

Putkiläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Metalliputket, kivivillaeriste
EI 60

F31 04 31

01.04.2016

- Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin osastoivan rakennusosan
- Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu tuotehyväksyntämenettelyllä
- Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n, varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätösten mukaisesti

